



**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Stalowej Woli**
37-450 Stalowa Wola, ul. Niezłomnych 66

PSK.453-2-3-7/14.

2689/2014
W PŁYNE
URZĄD GMINY PYSZNICA
29-05-2014
liczba załączników
Podpis *...*

DECYZJA

Stalowa Wola, 20.05.2014r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.),
- art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.),
- art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz.858, z późn. zm.),
- § 12 ust.7, § 14 ust.1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz.417, z późn. zm.),

po zapoznaniu się z wynikami badania wody przeprowadzonego przez Oddział Laboratoryjny Pracownię Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Stalowej Woli:

- Sprawozdanie z badań Nr POL/HK.490-1-88/14 z dnia 15.05.2014r. próbka wody pobrana w dniu 13.05.2014r. z wodociągu dla gminy Pysznica, ujęcie wody w Pysznicy – punkt pobierania – Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzakach, ul. Nowa 15,

stwierdza warunkową przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu dla gminy Pysznica, ujęcie wody w Pysznicy

UZASADNIENIE

Na podstawie harmonogramu monitoringu kontrolnego jakości wody na rok 2014, upoważniony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stalowej Woli, pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Stalowej Woli, w dniu 04.03.2014r. pobrał do badania laboratoryjnego próbkę wody z wodociągu dla gminy Pysznica / ujęcie wody w Pysznicy, punkt pobierania – Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzakach, ul. Nowa 15.

Przeprowadzona analiza próbki wody wykazała, że jej jakość pod względem fizykochemicznym w badanym zakresie, nie odpowiada wymogom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz.417, z późn. zm.), z uwagi na zawyżoną ilość manganu, wynoszącą $62 \pm 7 \mu\text{g/l}$, przy dopuszczalnym zakresie wartości $50 \mu\text{g/l}$. Skład mikrobiologiczny wody nie budzi zastrzeżeń. Przedstawiając powyższe oraz mając na względzie zarządzenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stalowej Woli zawarte w decyzji z dnia 05.06.2013r., znak: PSK.453-2-3-4/13 oraz PSK.453-2-3-5/13, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi, z wodociągu dla gminy Pysznica, ujęcie wody w Pysznicy.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem tutaj Inspektora w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Otrzymują:

1 x Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

37-403 Pysznica ul. Wolności 295

1 x a/a

Do wiadomości:

1 x Wójt Gminy Pysznica



Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Stalowej Woli
mgr Małgorzata Loba