




R1.1V



**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Stalowej Woli**  
37-450 Stalowa Wola, ul. Niezłomnych 66



PSK.453-2-3-8/13.

Stalowa Wola, 06.12.2013r.

### DECYZJA

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli działając na podstawie:**

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.),
- art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267),
- art. 5 ust. 1 oraz art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz.858, z późn. zm.),
- § 12 ust.7 pkt 7, § 14 ust.1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. Nr 61, poz.417, z późn. zm.),

po zapoznaniu się z wynikami badania wody, przeprowadzonego przez:

1. Laboratorium Higieny Komunalnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie, Oddział Laboratoryjny w Tarnobrzegu: Sprawozdanie z badań Nr HK.467.2013 z dnia 12.11.2013r. próbka wody pobrana w dniu 21.10.2013r. z wodociągu w Pysznicy, punkt pobierania – Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzakach,
2. Laboratorium Higieny Komunalnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie, Oddział Laboratoryjny w Tarnobrzegu Laboratorium Analiz Instrumentalnych: Sprawozdanie z badań Nr OLT.AI.1-339.2013 z dnia 04.11.2013r. próbka wody pobrana w dniu 21.10.2013r. z wodociągu w Pysznicy, punkt pobierania – Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzakach,
3. Laboratorium Higieny Komunalnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie Oddział Laboratoryjny w Rzeszowie: Sprawozdanie z badań: OLR.LHK.9052.1.734.2013 z dnia 19.11.2013r. próbka wody pobrana w dniu 21.10.2013r. z wodociągu w Pysznicy, punkt pobierania – Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzakach,
4. Oddział Laboratoryjny Pracownię Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Stalowej Woli: Sprawozdanie z badań Nr POL/HK.490-1-232/13 z dnia 25.10.2013r. próbka wody pobrana w dniu 21.10.2013r. z wodociągu w Pysznicy, punkt pobierania – Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzakach,

stwierdza warunkową przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu dla gminy Pysznica, ujęcie wody w Pysznicy

### UZASADNIENIE

Na podstawie programu monitoringu przeglądowego jakości wody, upoważniony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stalowej Woli, pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Stalowej Woli, w dniu 21.10.2013r. pobrał do badań laboratoryjnych próbkę wody z wodociągu dla gminy Pysznica, punkt pobierania – Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzakach. Przeprowadzona analiza laboratoryjna próbki wody wykazała,

że jej jakość pod względem fizykochemicznym, w badanym zakresie, nie odpowiada wymogom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. Nr 61, poz.417, z późn. zm.), z uwagi na zwiększoną ilość manganu, wynoszącą  $62 \pm 7 \mu\text{g/l}$ , przy dopuszczalnym zakresie wartości  $50 \mu\text{g/l}$ .

Badania zostały wykonane przez Laboratoria wymienione na wstępie niniejszej decyzji.

Przedstawiając powyższe oraz mając na względzie zarządzenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stalowej Woli zawarte w decyzji z dnia 05.06.2013r., znak: PSK.453-2-3-4/13 oraz PSK.453-2-3-5/13, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi, z wodociągu dla gminy Pysznica, ujęcie wody w Pysznicy.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności faktyczne, wydanie decyzji jest zasadne.

#### POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem tut. Inspektora w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

#### Otrzymują :

1 x Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
37-403 Pysznica ul. Wolności 295  
1 x a/a

#### Do wiadomości:

1 x Wójt Gminy Pysznica



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Stalowej Woli  
*lek. med. Stanisław Pieprzny*