



Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Stalowej Woli
Państwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie
RZ.ZUZ.4.4210.194.2020.EL

Stalowa Wola, dnia 10 września 2020 r.



OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI

Zgodnie z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.), w związku z wnioskiem PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, Oddział Rzeszów, w imieniu i na rzecz której działa pełnomocnik,

Dyrektor Zarządu Zlewni w Stalowej Woli, zawiadamia Strony postępowania

W dniu 10 września 2020 r. została wydana decyzja, pozwolenie wodnoprawne znak jw. na :

- 1) rozbiórkę istniejącej linii napowietrznej nad rzeką Bukowa z lokalizacją i oddziaływaniem na działki nr 1431, 3320/6, 3028/7 obręb 0003 Jastkowice, jednostka ewidencyjna 181803_2 Pysznica, zgodnie z poniższymi współrzędnymi : Punkt B – X: 5607468.9014 Y: 7580574.4604, Punkt C – X: 5607459.3731 Y: 7580580.4041
- 2) prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rzeki Bukowa linii kablowej SN 15kV w rurociągu osłonowym z lokalizacją i oddziaływaniem na działki nr 1431, 3320/6 obręb 0003 Jastkowice, jednostka ewidencyjna 181803_2 Pysznica, o następujących parametrach:

Rzeka Bukowa	w km 6+210, 181803_2.0003. 3320/6
Współrzędne geodezyjne PL-ETRF2000	X: 5607464.1372 Y: 7580577.4323
Głębokość przewiertu od stałego dna ciekłu	Od 1,96m do 2,63m
Rzędna głowice wiercącej	150,40 – 151,06 m n.p.m.
Materiał i wymiary kabla i rury osłonowej	3xXRUHAKXs 1 x 120/50 R4 SRS-G 160/14,6 L=45,7m

- 3) lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią linii kablowej z lokalizacją i oddziaływaniem na działki nr 1429, 1431, 3320/6, 3028/9, 1428/2, 3029/1, 3029/2, 3036, 3035 obręb 0003 Jastkowice, jednostka ewidencyjna 181803_2 Pysznica, powiat stalowowolski, województwo podkarpackie, w związku z realizacją „przebudowy linii napowietrznej na kablową Posanie – Jastkowice odgałęzienie Ruda Jastkowska 2, 6, 7”.

Z treścią decyzji można się zapoznać w Zarządzie Zlewni w Stalowej Woli, z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 17, 37-450 Stalowa Wola.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonanie po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Od niniejszej decyzji służy Stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 17 B, 35 - 103 Rzeszów, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli, ul. Jagiellońska 17, 37-450 Stalowa Wola, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.



Z up. **DYREKTORA**
Zarządu Zlewni w Stalowej Woli
Z-ca Dyrektora
Zarządu Zlewni
Fabian Zięba

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń i BIP Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, Urzędzie Gminy Pysznica, BIP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Tablicy ogłoszeń Zarządu Zlewni w Stalowej Woli.